

Łódź, dnia 23.10.2020 r.

ZSG.0010.1.2020

Dotyczy zadania pn.: „Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – oraz dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii””

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: **599920-N-2020**
w dniu **20.10.2020 r.**

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

W punkcie nr 9 opisu zamówienia jest podany okap UltraVent plus, z opisu danych technicznych wynika, że ma posiadać m.in bojer oraz prowadnice, proszę o sprostowanie opisu. Żaden okap nie posiada bojera oraz prowadnic. Proszę tym samym o wydłużenie terminu składania ofert do 30 października. Proszę o informacje jeszcze dzisiaj, ponieważ aby zmieścić się w wyznaczonym terminie muszę w poniedziałek z rana nadać kurierem ofertę.

Udzielona odpowiedź:

Opis w punkcie 9 – zał. nr 6 „Opis przedmiotu zamówienia” dotyczy oczywiście pieca, gdyż Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć **dedykowany** okap, stąd muszą znać parametry pieca, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy w pozycji 10 na pewno zamawiający potrzebuje okap centralny, być może chodzi jednak o przyścienny, wymiary wskazują na przyścienny? Jeżeli centralny to proszę o doprecyzowanie jaki podany wymiar jest długością a jaki szerokością okapu lub o prawidłowe wymiary? 600x1200 nie jest możliwy do wykonania ze względów technicznych.

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający **potwierdza**, iż wymaga **okapu centralnego z wentylatorem** o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ tj.: 600x1200x450mm.

Pytanie 3:

Na pozycji 10 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się Okap centralny z wentylatorem 600x1200x450mm - ilość 3 szt. Proszę o weryfikację wymiaru okapu. Większość producentów profesjonalnych okapów gastronomicznych produkuje okapy od długości 1000 mm. Czy podana długość 600 mm jest poprawna ?
Czy zamawiającemu na pewno chodzi o okap centralny ?

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający **potwierdza**, iż wymaga **okapu centralnego z wentylatorem** o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ tj.: 600x1200x450mm.

Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie Zamawiającego - <http://www.bip.zsglodz.wikom.pl/>.

Dyrektor ZSG w Łodzi
Pani mgr Zofia Wrześniewska

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych



mgr Zofia Wrześniewska